


5001 €€€

ENREGISTREUR DE COURANT DE FUITE

Le courant de fuite est enregistré par une des 3 entrées.
Enregistrement de 60.000 données

60.000 données sont enregistrées si 1 canal est utilisé ; si les 3 canaux sont utilisés, 20.000 données sont enregistrées par canal.

Temps de mesure continue : Environ 40 jours.

Les données ne se perdent pas, même si la pile est usée. En utilisant une mémoire permanente, les données ne se perdent pas lorsque la pile est usée ou lorsqu'on remplace la pile (10 ans de garantie)

Affichage de l'état de la pile. L'état de charge est indiqué par quatre segments (un symbole clignotant indique une capacité résiduelle d'environ une journée)

L'heure courante, les intervalles d'enregistrement, le début de l'enregistrement, la méthode d'enregistrement, le nom du site et les commentaires peuvent être programmés via le logiciel fourni

Sélection 1 cycle de mémoire/mémoire continue

- 1 cycle de mémoire ON : lorsque la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête
- 1 cycle de mémoire OFF (continue) : remplacer les anciennes données par les dernières données

Fonction de rappel

- Les dix dernières données peuvent être vérifiées
- Les données pouvant être rappelées sont :
le mois et la date, l'heure et les minutes, la valeur de courant

Pour la pince de courant de fuite, une combinaison arbitraire est possible



LA PINCE DE COURANT DE FUITE PEUT ÊTRE CONNECTÉE À TROIS CANAUX

L'enregistreur peut être fixé à un tableau de distribution métallique par un aimant sur la face arrière


**LEAK
LOGGER**


OPTIONS PINCES DE COURANT DE FUITE

8141
Pince de
courant de fuite
Ø24mm CA1000mA

8142
Pince de
courant de fuite
Ø40mm CA1000mA

8143
Pince de
courant de fuite
Ø68mm CA1000mA

OPTIONS

9119
Coffret rigide



9135
Mallette souple



5001

Système d'opération	Approximation successive
Entrée	Tension CA (CA100mV/A)
Tension de circuit max.	CA 170mVeff, 250mV valeur de pointe
Nombre de canaux d'entrée	3 canaux
Méthode de mesure	Valeur efficace vraie
Intervalle de mesure	1,2,5,10,15,20,30 sec. / 1,2,5,10,15,20,30,60 min.
Indication dépassement gamme	"OL" s'affiche lorsque la gamme de mesure est dépassée
Indication charge pile	Icône pile à 4 segments
Durée de vie pile en mesure continue	Environ 40 jours en mode d'enregistrement d'événements (temp. normale)
Résistance d'isolement	50MΩ ou plus / 1000V
Dimensions	111 × 60 × 42mm (L x La x P)
Poids	Environ 315g (piles incluses)
Affichage maximal	1049 points de mesure
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61326 (CEM)
Alimentation	Pile alcaline LR6 × 6
Accessoires	Manuel, pile alcaline LR6, KEW LOG Soft 2 (logiciel PC), 7148 (câble USB), 9118 (sacochette souple)
Options	8141/8142/8143 (pince de courant de fuite), 9119 (coffret rigide), 7185 (câble d'extension), 9135 (mallette souple)

Mode d'enregistrement continu

Gamme	Gamme de mesure	Précision	Précision combinaison sonde
100mA	0 à 100.0mA	±1.0aff.±5dgt	±2.0aff.±10dgt
1000mA	0 à 1000mA		±2.0aff.±6dgt

Mode d'enregistrement d'événements/
Mode d'enregistrement de la valeur maximale

Gamme	Gamme de mesure	Précision	Précision combinaison sonde
100mA	0 à 100.0mA	±1.5aff.±7dgt	±2.5%aff.±12dgt
1000mA	0 à 1000mA		±2.5%aff.±8dgt

Mode d'enregistrement capture

Gamme	Gamme de mesure	Précision	Précision combinaison sonde
100mA	0 à 100.0mA	±3.0aff.±2% pleine échelle	±4.0aff.±2.5% pleine échelle
1000mA	0 à 1000mA		±4.0aff.±2% pleine échelle

* le jugement de précision du courant électrique est différent.
Pour plus de détails, voir manuel.